

済生会富田林病院建設事業 一般競争入札質問回答書

番号	表題	質問	回答
1	入札実施要項書 3 業務期間(P4) 5 設計図書等の配布(P10)	業務期間について、「平成33年10月下旬を最終期限とする」との記載がありますが、「施工者の提案により、完成時期を早めることが可能」となっています。 資格審査の通過者に配布される設計図書等（「実施設計図書」、「土壌汚染調査報告書」、「アスベスト調査報告書」など）の内容を精査した結果、品質と安全を確保して施工するために施工者が工期の延伸が必要と判断した場合には、完成時期を先に延ばす提案も可能なものとしてよろしいでしょうか。（あくまでも貴会との協議により確定する。）	要項書に記載した業務期間を基本とします。 施工者が提案される延伸工期については協議によるものとします。
2	入札実施要項書 2 入札参加者の参加資格要件(2)(P5)、 (8)(P6)	同一事案で既に(2)の指名停止の措置を受けている場合は、同一事案で排除措置等の命令を受けても、(8)の参加資格要件を欠くことにはならないという理解でよろしいでしょうか。	宜しいです。
3	要求水準書 3 対象業務(1) (P4)	施工業務に既存病院棟解体（地下階及び基礎・杭含む）とありますが、平成29年10月2日公告「大阪府済生会富田林病院建設事業」の一般競争入札の際に配布された図面等から、既存病院棟は杭ではなく栗石コンクリートを撤去するものと考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。 基礎下に栗石コンクリートがある場合は栗石コンクリートまで、ラップルコンクリートがある場合はラップルコンクリートまでとし、地山に到達するまでの工作物等を撤去するものとします。
4	要求水準書 3 適用基準(1)	設備について、平成29年10月2日公告「大阪府済生会富田林病院建設事業」の一般競争入札	宜しいです。

番号	表 題	質 問	回 答
	(P12)	の際に配布された図面等から、機器仕様は「メーカー標準」、保温仕様は「日本建築家協会監修建築設備工事共通仕様書」に準ずることになっていますが、今回も同じ基準を適用すると考えてよろしいでしょうか。	
5	要求水準書 第3リスク負担 (N039) (P8) 3業務の実施条件(カ)-a (P21)	埋設配管等既存設備、インフラの事前調査について、貴会から本件入札時に提示された情報及び図面等に記載のないインフラ等が発見され、本件工事を完成させるために盛替等の工事費用が必要となる場合は、要求水準書8ページに記載のある地質障害リスク No. 39 に該当すると考えてよろしいでしょうか。	基本的に要求水準書、第2、7、(6)に記載の通りとします。ただし、内容によっては協議するものとします。
6	要求水準書 3業務の実施条件(ス)-e (P23)	本工事の図面に記載されている機器以外の機器（別途工事に関連する機器等）をモデルルームに設置する場合は、取付費用も含め別途工事と考えて宜しいでしょうか。また、空調・洗面等は機器設置のみとして稼働しないと考えるとよろしいでしょうか。	別途工事で宜しいです。照明器具については稼働致しますが、空調・洗面等は機器設置のみです。
			以下余白