様式5－2

「設計図書」に関する質問書

No	ﾍﾟｰｼﾞ	該当箇所				タイトル	質問	質疑回答の公表可否（○/×）	回答
1	【意匠図】 意1105～1107 （A019～A021） （要求水準書P23）	－	－	－	－	モデルルーム	要求水準書では、モデルルームについて、「製作部分は、4床室（廊下側水廻りまでを含む）・・・」とありますが、「廊下側水廻りまで」がどこまでの範囲を指すのかがわかりません。 4床室横（室外）にあるWCは範囲外としてよろしいですか。	○	4床室横にあるWCは範囲内として下さい。
2	【電気図】 電-1333・1401・1502・1505 【機械設備図】 空-0101 （要求水準書P35）	－	－	－	－	免振ピット階の仕様	要求水準書では、「屋外、屋上のほか免震ピット、配管ピットに設置する設備等は屋外仕様とすること。」とありますが、図面では免震ピット階に設置する設備等は一般仕様になっています。図面を正として宜しいですか。 【図面上の仕様】 （電-1333） ケーブルラック（CR）：一般型 （電-1401） コンセント：一般型 （電-1502・1505） 照明：一般型（照明器具番号T-41） （空-0101） 冷媒管（ペア）：断熱被覆銅管素地 ダクト：亜鉛鉄板ダクト	○	要求水準書を正として下さい。
									以下余白